МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"- ВАРНА

Рег. №833001-36., екз. №2.

08.01.20..... г.

По Вх. №833001 - 887/19.09.2023 г.

Рег.№ 716900 - 295/25.09.2023 г.

Вх. №716900 - 294/25.09.2023 г.

Вх. №716900 - 367/13.11.2023 г.

Вх. № 833000 - 2025/06.11.2023 г.

Рег.№ 716900 - 310/10.10.2023 г.

Рег№ 716900 - 392/05.12.2023 г.

СЕРТИФИКАТ

№.....

за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност

С този сертификат РДПБЗН - ВАРНА удостоверява, че:

Обект„Пристанище със специално предназначение „ПЧМВ" – Варна – многоцелеви терминал, част от пристанище за обществен транспорт Варна, Южна промишлена зона, гр. Варна, област Варна, съответства на правилата и пормите за пожарна безопасност.

Сертификатът се издава на основание чл. 125а, ал. 1, т. 4 от ЗМВР и протокол от извършена проверка №716901-2/08.01.2024 г., издаден от Втора РСПБЗН – Варна.

Сертификатът е в действие от 08.01. 2024 г. до 08.01. 2029 г.

ДИРЕКТОР
КОМИСАР:
Тихомир Тотев

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – ВАРНА
ВТОРА РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - ВАРНА

ПРОТОКОЛ

№ 716901-2/08.01.2024 г.

За резултатите от проверка на обект: Пристанище със специално предназначение „ПЧМВ“ – Варна – многоцелеви терминал, част от пристанище за обществен транспорт Варна

1. Втора РСПБЗН – Варна

2. Искане вх. №833001 - 887/19.09.2023 г., писмо с рег.№ 716900 - 295/25.09.2023 г., писмо с рег.№716900 - 294/25.09.2023г., писмо с рег. №716900 - 367/13.11.2023г., документ за платена държавна такса с вх. № 833000 - 2025/06.11.2023г., писмо с рег.№ 716900 - 310/10.10.2023 г., и писмо с рег.№ 716900 - 392/05.12.2023 г.

3. За периода от 22.09.2023 год. до 26.09.2023 г. комисия в състав:
РЪКОВОДИТЕЛ: гл. инспектор Валентин Николов – началник Втора РСПБЗН - Варна
ЧЛЕНОВЕ: 1. инспектор Желязко Желязков –инспектор V-ст. „ПБЗН” във Втора РСПБЗН – Варна

Извърши проверка за установяване съответствието на: „Пристанище със специално предназначение „ПЧМВ“ с правилата и нормите за пожарна безопасност.

Описват се индивидуализиращите данни: Съгласно чл.8, ал. 1 и табл. 1 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г., обекта е от клас на функционална пожарна опасност Ф5 и подклас Ф5.1. Разположен е на брега на канал №2 море-езеро с площ 1193 кв.м. Предмет на проверката бяха кейова стена, технологичната площадка за обработване на товарите и 5 броя силози за съхранение на зърно. Пристанището притежава разрешение за въвеждане в действие с Изх. №69/03.10.1984 г., акт №2666 за държавна собственост от 17. 09.1999 г., заповед №Г-22/24.03.2011 г. от Община Варна, разрешение за ползване №ДК – 07 – СИР – 26/23.02.2012 г., разрешение за ползване №СТ – 05 –1518/02.09.2013 г., разрешение за ползване №СТ – 05 – 548/24.04.2015 г. и разрешение за ползване №СТ – 05 –1382/14.12.2017 г.

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА:

А) ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТА:

№ по ред	Елементи, характеризиращи организацията на ПБ в обекта	Изискване на нормативните актове	Фактическо състояние	Заключение за съответствие
1	2	3	4	5
1.	План за действие на личния състав за гасене на пожари	Чл.9, ал. 1, т.2 Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за ПНПБЕО обн. ДВ бр.89 от 2014г.	има	съответства
2.	Вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта	Чл.9, ал. 1, т.1 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за ПНПБЕО обн. ДВ бр.89 от 2014г.	има	съответства
3.	План за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи	Чл.9, ал. 1, т.3 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за ПНПБЕО обн. ДВ бр.89 от 2014г.	има	съответства
4.	План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария	Чл.9, ал. 1, т.4 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за ПНПБЕО обн. ДВ бр.89 от 2014г.	има	съответства
5.	Заповеди регламентиращи ПБ	Чл.9, ал. 2 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за ПНПБЕО обн. ДВ бр.89 от 2014г.	има	съответства
6.	Заповед за отговорник по ПБ.	Чл.9,ал. 2, т.10 Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за ПНПБЕО обн. ДВ бр.89 от 2014г.	има	съответства

ИЗВОД: Създадената в обекта организация по ПБ съответства на изискванията на нормативните актове.

Б) СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР:

№ по ред	Елементи, характеризиращи условията за успешна евакуация	Изискване на нормативните актове	Фактическо състояние	Заключение за съответствие
1	2	3	4	5
1.	Открити съоръжения	-	-	съответства

ИЗВОД: Елементите, характеризиращи условията за успешна евакуация не се нормират.

В) СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНО ПОЖАРОГАСЕНЕ

№ по ред	Елементи, характеризиращи условията за	Изискване на нормативните актове	Фактическо състояние	Заключение за съответствие

	успешно пожарогасене			
1	2	3	4	5
1.	Външно противопожарно водоснабдяване	Чл. 170, ал. 2, т. 2 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.	До силозите има изградени 2 броя надземни пожарни хидранти, оборудвани със съединители тип щорц, на разстояние по-малко от 80 м.	съответства
2.	Осигуряване на необходими водни количества.	чл. 172, ал. 2, т. 1 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.	Около силозите има сключен водопровод за противопожарни нужди, който провежда 20 l/s, DN 150. Всички тръби от противопожарния водопровод са стоманени.	съответства
4.	Стълби за пожарогасене	Чл. 30, ал. 1, т. 1 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.	има	съответства

ИЗВОД: Елементите, характеризиращи условията за успешно пожарогасене съответстват на изискванията на нормативните актове, приложими към строежа при въвеждането му в експлоатация – Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.

Г) АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА:

№ по ред	Наличие и изправностна ПИИ и ПГИ	Изискване на нормативните актове	Фактическо Състояние	Заключение за съответствие
1	2	3	4	5
1.	ПИИ	Приложение №1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.	Няма /не се изисква/	съответства
2.	ПГИ	Приложение №1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.	Няма /не се изисква/	съответства

ИЗВОД: Фактическото състояние на инсталации за известяване и гасене на пожари съответстват на изискванията на нормативните актове, приложими към строежа при въвеждането му в експлоатация - Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.

Д) СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС И ОБОРУДВАНЕ:

№	Елементи,	Изискване на	Фактическо	Заключение за

по ред	характеризиращи ПБ на технологичния процес	нормативните актове	състояние	съответствие
1	2	3	4	5
1.	Максимално допустим обем на силозите, обособени в група	Чл. 489, ал. 7 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г. /до 50 000 $м^3$/	24826 $м^3$, под 50 000 $м^3$	съответства

ИЗВОД: Съответства на изискванията на нормативните актове.

Е) СЪСТОЯНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ:

№ по ред	Наименование и характеристика на строителната конструкция или елемент	Огнеустойчивост		Клас по реакция на огън/ горимост		Заключение за съответствие
		Норма-тивна	Факти-ческа	Норма-тивно	Факти-често	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Метални силози	IV СОУ Чл. 489, ал. 9 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.	IV СОУ	А2	А2	съответства

ИЗВОД: Съответства на изискванията на нормативните актове. Обектът е от II СОУ.

Ж) ВЪТРЕШНА ПЛАНИРОВКА:

№ по ред	Елементи, характеризи ращи вътрешната планировка	Изискване на нормативните актове	Фактическо състояние	Заключение за съответствие
1	2	3	4	5
1.	Открити съоръжения	-	-	съответства

ИЗВОД: Елементите, характеризиращи вътрешната планировка съответства на изискванията на нормативните актове.

З) ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН И СЪСТОЯНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА:

№ по ред	Елементи, характеризиращи вътрешната планировка	Изискване на нормативните актове	Фактическо състояние	Заключение за съответствие
1	2	3	4	5
1.	Ширина на пожарния път с еднопосочно движение.	Чл. 27, ал. 4 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.	6 м.	съответства
2.	Вид на настилката на пожарния път	Чл. 27, ал. 2 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.	Трайна настилка	съответства
3.	Разстояние до съседни групи силози	12 м - Чл. 489, ал. 8 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.	> 12 м.	съответства
4.	Разстояние до съседни сгради	Таблица 39 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.	До административни фургони– 18,68 м.	съответства

ИЗВОД: Генералният план и състоянието на територията на обекта съответстват на нормативните изисквания.

И) СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ:

№ по ред	Елементи, характеризиращи ПБ на отоплителните и вентилационни инсталации	Изискване на нормативните актове	Фактическо състояние	Заключение за съответствие
1	2	3	4	5
1.	Класификация на силозното стопанство в зависимост от ел. съоръженията	Чл. 247 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.	„Повишена пожарна опасност“	съответства
2.	Полагане на кабели и ел. проводници	Чл. 262 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.	Проводниците са бронирани и положени по метални скари.	съответства
3.	Монтиране на комутационни апарати	Чл. 239, ал. 1 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.	По негорима основа	съответства

ИЗВОД: Елементите, характеризиращи пожарната безопасност на електрическите инсталации в обекта съответстват на изискванията на Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.

Й) СЪСТОЯНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ И ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ИНСТАЛАЦИИ:

№ по ред	Елементи, характеризиращи ПБ на отоплителните и вентилационни инсталации	Изискване на нормативните актове	Фактическо състояние	Заключение за съответствие
1	2	3	4	5
1.	Отопление	Чл. 126, ал. 1 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за СТПНОБП, обн. ДВ бр. 96/2009 г.	няма	съответства
2.	Вентилация	-	-	съответства

ИЗВОД: Елементите, характеризиращи пожарната безопасност на отоплителните и вентилационни инсталации, съответстват на нормативните актове.

5. ОБОБЩЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: „Пристанище със специално предназначение „ПЧМВ“ – Варна – многоцелеви терминал, част от пристанище за обществен транспорт Варна, Южна промишлена зона, гр. Варна, област Варна, съответства на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за заинтересованото лице и за съответния орган за ПБЗН.

ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРКАТА:

РЪКОВОДИТЕЛ :_____
гл. инсп. Валентин Николов

ЧЛЕНОВЕ : 1._____
инсп. Желязко Желязков