МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"- ВАРНА

Рег. №833001-1117, екз. №2

22.11.2019 г.

По вх. № 833001-1063/07.11.2019 г.

СЕРТИФИКАТ

№.....

за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност

С този сертификат РДПБЗН – ВАРНА удостоверява, че:
(орган за ПБЗН, издаващ сертификата)

ОБЕКТ: „ТЕРМИНАЛ ЗА БАЗОВИ МАСЛА"

на „Поддържане чистотата на морските води" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Южна промишлена зона, с ЕИК 813109299,

съответства на изискванията за пожарна безопасност.

Сертификатът се издава на основание чл. 125, ал. 1 т. 10 от ЗМВР и протокол от извършена проверка № 716901-88 /20.11.2019 г., издаден от Втора РСПБЗН – Варна.

Сертификатът е в действие от 22.11.2019 г. до 22.11.2024 г.

ДИРЕКТОР:
КОМИСАР: _____
(Тихомир Тотев)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"- ВАРНА

ВТОРА РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"- ВАРНА

ПРОТОКОЛ

№ 716901 – 88/20.11.2019 г.

За резултатите от проверка на обект:„ТЕРМИНАЛ ЗА БАЗОВИ МАСЛА" към „Поддържане чистотата на морските води" АД, гр. Варна, Южна промишлена зона.

1. Втора РСПБЗН - Варна
2. Искане вх.№ 833001-1063/07.11.2019 г.
3. За периода от 11.11.2019 год. до 20.11.2019 год. комисия в състав:

РЪКОВОДИТЕЛ: гл.инспектор Димитър Тодоров Янев – Началник на Втора РСПБЗН - Варна

(име, фамилия, длъжност)

ЧЛЕНОВЕ: 1. инспектор Галин Георгиев Господинов – инспектор V степен (ДПК и ПД) във Втора РСПБЗН - Варна

извърши проверка за установяване съответствието на „ТЕРМИНАЛ ЗА БАЗОВИ МАСЛА" към „Поддържане чистотата на морските води" АД, Южна промишлена зона, гр. Варна, по искане на Маринела Петрова Неделчева, представляваща „Подържане чистотата на морските води" АД, с правилата и нормите за пожарна безопасност.

Терминалът за базови масла представлява част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение „ПЧМВ - Варна". Въведен е в експлоатация на 04.09.2008 г. Съгласно чл. 8, ал. 1 и таблица 1 от *Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009г. за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар*, Терминалът се приравнява към клас на функционална пожарна опасност Ф5 и подклас Ф5.2, като обект, свързан с товарно-разтоварна и складова дейност. В зависимост от предназначението си терминалът се отнася към I-ва категория складове за леснозапалими (ЛЗТ) и горими течности (ГТ), съгласно чл. 281 от Приложение към чл. 1 от Наредба № 2 за противопожарни строително-технически норми (ПСТН), обн. ДВ бр.58/1987 г., изм. ДВ бр.33/1994 г.

Дейностите и услугите извършвани на терминала са извършване на товаро-разтоварни дейности с нафтоналивни товари от/на танкери и сухопътни превозни средства, съгласно Удостоверение за експлоатационна годност № 21004 от 10.07.2014 г., издадено от МТИТС. Общата дължина на кейовия фронт на пристанището (терминала) е 130 m. Корабните места на кейовата стена са 1 брой. Няма открити и покрити складове, както и складове за насипни товари. Общият обем на складовете за течни товари е 24000 м^3. Съгласно разработените и внедрените технологични карти на терминала се извършват дейности свързани с обработване, складиране и съхраняване на базови масла, 1,2-етиленгликол, дизелово гориво и газьол, слънчогледово олио и меласа. В зависимост от пожароопасните свойства на обработваните и съхраняваните течности, складове, сградите и съоръженията на територията на терминала се подразделят на категории по пожарна опасност Ф5В (горими течности с пламна температура над 55^{0}С) и Ф5Д (меласа), съгласно Таблица 2 от *Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009г. за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар*.

Терминалът обхваща следните подобекти: пристан за танкери 10000 т, складови резервоари за базови масла, моно- и диетилен гликол - 8 бр. по 1000 м^3 и 8 бр. по 2000 м^3 (от тях 4 бр. за ГТ с Тпл. от 61 до 120 °С без топлоизолация); технологична помпена станция,

автоналивна естакада, ЖП наливна естакада, операторна, ЕРП, помпена станция за противопожарни води, 4 бр. резервоари за химически замърсени и дъжовни води с помпа, ТМЦК на площадката, МЦК на площадката, трансформаторно 20кV/380V, помощни помещения и ограда. На територията на терминала се намира и триетажна административно-битова сграда. Броят на служителите на терминала е под петдесет, като в административната сграда работят 16 души.

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА:

А/ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТА:

№ по ред	Елементи, характеризиращи организацията на ПБ в обекта	Изискване на нормативните актове	Фактическо състояние	Заключение за съответствие
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Досие за документи, касаещи пожарната безопасност на терминала	Чл.8, ал.1 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Има	Съответства
2.	Наличие на вътрешни правлила (инструкция) за осигуряване на ПБ в обекта	Чл.9, ал.1 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Има	Съответства
3.	План за евакуация при пожар или авария	Чл.11, ал.2, т. 3 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г. - за персонал под 50 човека не се изисква	Няма	Съответства
4.	План за действие на личния състав за гасене на пожари	Чл.9, ал.1 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Има	Съответства
5.	Заповеди, уреждащи правилата и нормите за ПБ на обекта	Чл.9, ал.2 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Има	Съответства
6.	Заповед за определяне на отговорник по ПБ	Чл.6, ал.3 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Има	Съответства
7.	Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на пожарогасителите; Документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПГС; Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита - ПГС	Чл.8, ал.1 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Има	Съответства
8.	Документи за резултатите от извършените проверки на елементите на защитната автоматика на съоръженията в съответствие със сроковете, определени в инструкциите или указанията на производителя или не по-рядко от веднъж в годината.	Чл. 39. (1) ал.1 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Има	Съответства

ИЗВОД: Създадената в терминала организация по ПБ съответства на изискванията на нормативните актове.

Б/ СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР:

№ по ред	Елементи, характеризиращи условията за успешна евакуация	Изискване на нормативните актове	Фактическо състояние	Заключение за съответствие
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Отделяне на стълбищната клетка от етажите в 3-етажната сграда	Чл. 170, ал. 1 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987., изм. ДВ бр.33/ 1994г.	Чрез димоуплътнени, самозатварящи се врати	Съответства
2.	Светла височина на проходи и врати по пътя за евакуация	Чл. 156, ал.4 от Приложение към чл.1 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987., изм. ДВ бр.33/ 1994г.	2,00 m	Съответства
3.	Посока на отваряне на евакуационните врати	Чл.14, ал.2 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г. във връзка с чл.43 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП	По посока на евакуацията, с изключение на тези ползвани за по-малко от 15души	Съответства
5.	Наличие на знаци по пътищата за евакуация	Чл.23, ал.4 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Има	Съответства
6.	Наличие на материали, оборудване и др., които възпрепятстват безопасната евакуация	Чл. 34, ал. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 3от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Няма	Съответства
7.	Наличие на заключени врати по пътища за евакуация в обекта	Чл. 34, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Няма	Съответства

ИЗВОД: Елементите, характеризиращи условията за успешна евакуация съответстват на изискванията на нормативните актове.

В/ СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНО ПОЖАРОГАСЕНЕ:

№ по ред	Елементи, характеризиращи условията за успешно пожарогасене	Изискване на нормативните актове	Фактическо състояние	Заключение за съответствие
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Наличие на външно противопожарно водоснабдяване	чл.576 от Приложение към чл.1 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	9 бр. надземни ПХ	Съответства
2.	Обозначаване на пожарните хидранти	Чл.18, ал.2 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Обозначени са с табели съгласно Приложение 5	Съответства
3.	Лафетни струйници, осигурени с водна	чл.657 и чл.658 от Приложение към чл.1 от	Монтирани на вишки, плюс 2	Съответства

	завеса за защита на резервоарите с ГТ, ж.п.естакадата и пристана	Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	возими - без промяна след въвеждане в експлоатация	
4.	Площадка с шахта за засмукване на вода чрез авто- и мотопомпи	чл.355 от Приложение към чл.1 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Шахта за засмукване на вода от канала с ПА- без промяна след въвеждане в експлоатация	Съответства
5.	Съответствие на брой, вид и количество на пожаротехническите средства	Чл.15, ал.1 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Съгласно Приложение 2 към чл.3, ал.2 от Наредба Із-1971 за СТОНОБП	Съответства
6.	Обозначение на местата, на които са разположени пожарогасителите и пожарните кранове	Чл.23, ал.4 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Знаци съгласно Наредба РД 07/8	Съответства
7.	Извършено техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на пожарогасителите от търговец, получил разрешение за осъществяване на тази дейност, по реда на ЗМВР	Чл.21, ал.4 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Има	Съответства
8.	Местоположение на пожарогасителите	Чл.23 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	На лесно достъпни и видими места; монтирани на конзоли или в шкафове	Съответства
9.	Отчетност на извършените периодични проверки на пожарогасителите	Чл.13, ал.1 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Води се ежемесечно дневник Приложение 4	Съответства
10	Пътищата за п.п. цели и осигурен безпрепятствен достъп до обектите и водоизточниците	Чл. 17, ал.1 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Асфалтова настилка, осигурен безпрепятствен достъп до обекта	Съответства

ИЗВОД: Елементите, характеризиращи условията за успешно пожарогасене съответстват на изискванията на нормативните актове.

Г/ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ:

№ по ред	Вид на инсталацията	Изискване на нормативните актове	Фактическо състояние	Заключение за съответствие
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Автоматична ПИС	Не се изисква	Няма	Съответства
2.	Полустабилна ПГС и	Прил.1, т. 3.9 към чл.2 от	Изградени за	Съответства

	стабилна охладителна за резервоарите с ГТ	Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г. и писмо на НСПБЗН рег. № ПОПС-333/25.04.2007 г.	резервоарите без топлоизолация № 13, 14, 15 и 16 - без промяна след въвеждане в експлоатация	
3.	Поддържане и обслужване на ПГС	Чл.22, ал1, т1 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Осигурено е поддържане и обслужване съгласно СД CEN/TS 54-14	Съответства
4.	Помпена станция за противопожарни води	Раздел I, гл. XVI от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Изградена - без промяна след въвеждане в експлоатация	Съответства

ИЗВОД: Съответства на изискванията на нормативните актове.

Д/ СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС И ОБОРУДВАНЕ:

№ по ред	Елементи, характеризиращи ПБ на технологичния процес	Изискване на нормативните актове	Фактическо състояние	Заключение за съответствие
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Наливно-изливен пристан - автоматизиран наливно-изливен ръкав	Чл.357 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Наличен - без промяна след въвеждане в експлоатация	Съответства
2.	Наливно-изливен пристан - канал срещу разлив на ГТ	Чл.356 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Без промяна след въвеждане в експлоатация	Съответства
3.	Наливно-изливен пристан - бонови заграждения и съоръжения за тяхното поставяне	Чл.358 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Налични	Съответства
4.	Наливно-изливен пристан - приспособления за изпразване на тръбопроводите	Чл.359 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Без промяна след въвеждане в експлоатация	Съответства
5.	Складови резервоари за базови масла, моно- и диетилен гликол - 8 бр. по 1000 $м^3$ и 8 бр. по 2000 $м^3$	Раздели III и IV, гл. X от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Без промяна след въвеждане в експлоатация	Съответства
6.	Технологична помпена станция	Раздел IV, гл. IV от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Без промяна след въвеждане в експлоатация	Съответства
7.	Технологични тръбопроводи за ГТ	Раздел III, гл. IV от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Без промяна след въвеждане в експлоатация	Съответства
8.	ЖП наливна естакада	Раздел VIII, гл. X от Наредба №2 за ПСТН,	Без промяна след въвеждане в	Съответства

		обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	експлоатация	
9.	ТМЦК на площадката, МЦК на площадката, резервоари за химически замърсени и дъжовни води 4 бр. с помпа	Раздел IX, гл. X от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Без промяна след въвеждане в експлоатация	Съответства

В зависимост от вида на товарите се спазват наличните в пристанището съгласувани технологични карти за обработка на различни видове товари. "ПЧМВ"АД е част от Морски Аварийно Спасителен Отряд (МАСО) и изпълнява ангажименти за ограничаване нефтени разливи и борба с аварийни разливи от танкери, посещаващи пристанища Варна и Бургас. Притежава специализирани плавателни съдове за борба с разливи и обучен персонал и е предвидено при критична ситуация да ограничи разлива в зона, която не надвишава 1000 м. При всяко разтоварване или товарене на танкери е предвидено да се поставят бонови заграждения след пристигането на танкера, които го обграждат на разстояние 15-20 м. от външния му борд. За събиране на евентуални разливи е предвидено да се използва дежурен нефтосъбирач.

ИЗВОД: Технологичният процес и оборудване съответстват на изискванията на нормативните актове.

Е/ СЪСТОЯНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ:

№ по ред	Наименование и характеристика на строителната конструкция или елемент	Граница на огнеустойчивост		Клас по реакция на огън		Заключение за съответствие
		Норма тивно	Факти често	Норма тивно	Факти често	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Носещи стени и колони, стени на стълбища	2h 30 min	> 2h 30 min	Негорими	Негорими	Съответства
2.	Междуетажни тавански хоризонтални конструкции	1 h	>1h	Негорими	Негорими	Съответства
3.	Неносещи външни и вътрешни стени	30 min	>30 min	Негорими	Негорими	Съответства
4.	Носещи покривни конструкции	1 h	>1h	Негорими	Негорими	Съответства
5.	Покритие	-	-	Негорими	Негорими	Съответства
6.	Материали, от които са изградени пристана и оградата му	-	-	Негорими – чл.352 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Негорими	Съответства

Административната сграда на 3 етажа, помещението на помпената станция за ГТ, операторното помещение и пожарната помпена станция са от I-ва степен на огнеустойчивост.

ИЗВОД: Съответства на изискванията на нормативните актове.

Ж/ ВЪТРЕШНА ПЛАНИРОВКА:

№ по ред	Елементи, характеризиращи вътрешната планировка	Изискване на нормативните актове	Фактическо състояние	Заключение за съответствие
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Площ и етажност на сградите	Гл. IX и раздел I, гл. IV от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Без промяна след въвеждане в експлоатация	Съответства
2	Обозначаване на входовете на помещенията в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2	Приложение 6 към чл. 24 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Обозначени са	Съответства
3	Използване на помещения не по предназначение, с което се нарушават нормативно установените изисквания за ПБ	Чл. 34 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Не се констатира	Съответства

ИЗВОД: Елементите, характеризиращи вътрешната планировка на сградите съответстват на изискванията на нормативните актове.

З/ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН И СЪСТОЯНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА:

№ по ред	Елементи, характеризиращи състоянието на територията на обекта	Изискване на нормативните актове	Фактическо състояние	Заключение за съответствие
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Разстояние от наливно-изливния пристан до най-близкия съседен пристан за обработване на кораби	Чл.351 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г. и писмо на НСПБЗН рег. № ПОПС-333/25.04.2007 г.	323 м -без промяна след въвеждане в експлоатация	Съответства
2	Разстояние от резервоарите на терминала до три резервоара за дизелово гориво в съседната складова база на "Топливо"АД	Чл.353 и раздел IV, гл. X от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г. и писмо на НСПБЗН рег. № ПОПС-333/25.04.2007 г.	70 м - без промяна след въвеждане в експлоатация	Съответства
3	Други противопожарни разстояния между пристана, автоналивната естакада, ЖП наливната естакада, съораженията, резервоарите и сградите на терминала	Раздели IV, VIII и IX на гл. IX и раздел I, гл. IV от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Без промяна след въвеждане в експлоатация	Съответства
4	Наличие на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци в свободната дворна площ на обекта	Чл. 16, ал.1 от Наредба № 8121-647 за ПНПБЕО от 1 октомври 2014г обн. ДВ бр.89 от 2014г.	Няма	Съответства

ИЗВОД: Съответства на изискванията на нормативните актове.

И/ СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ:

№ по	Елементи, характеризиращи ПБ на	Изискване на нормативните актове	Фактическо състояние	Заключение за

ред	електрическите инсталации			съответствие
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Класификация на външните съоражения и помещенията, в които се работи с ГТ, в зависимост от ел.съоръжения	Чл.774 и чл. 775 от Приложение към чл.1 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Повишена пожарна опасност клас П-IIа за помещенията и П-III за външните съоражения	Съответства
2.	Класификация на външните съоражения и помещенията, в които не се работи с ГТ, в зависимост от ел.съоръжения	Чл. 773, ал.2 от Приложение към чл.1 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Нормална пожарна опасност	Съответства
3.	Полагане на кабели и ел. проводници	Чл. 759 от Приложение към чл.1 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	По негорима основа и под мазилка	Съответства
4.	Монтиране на ел. ключове, контакти разклонителни кутии	Чл. 760 от Приложение към чл.1 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	По негорима основа	Съответства
5.	Монтиране на ГРТ	Чл. 762 ал. от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	В самостоятелно помещение с негорима врата	Съответства
6.	Монтиране на разпределително ел.табло	чл.762 ал. 2 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	БДС - негоримо	Съответства
7.	Вид на освет. тела в помпеното помещение за ГТ с Тпл. над 120°С	чл.785 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	IP-44	Съответства
8.	Отделяне на денонощните консуматори	Чл.766 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Отделен токов кръг	Съответства
9.	БКТП 20кV/380V	Раздел III, гл. XIII от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Без промяна след въвеждане в експлоатация	Съответства
10.	Захранване с ел.енергия на помпите за п.п.нужди	Чл.771 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	От две електрически подстанции - без промяна след въвеждане в експлоатация	Съответства

ИЗВОД: Елементите, характеризиращи ПБ на електрическите инсталации в терминала, съответстват на нормативните актове.

Й/ СЪСТОЯНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ:

№ по ред	Елементи, характеризиращи ПБ на отоплителните и вентилационни инсталации	Изискване на нормативните актове	Фактическо състояние	Заключение за съответствие
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Отопление в адм. сграда и операторно	Чл. 480 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Локално с климатици	Съответства
2.	Вентилационна инсталация на останалите сгради и помещения	Чл. 520 от Наредба №2 за ПСТН, обн. ДВ бр.58/1987г., изм. ДВ бр.33/1994г.	Няма - при нормална експлоатация или авария не се отделят горими вещества, които магат да създадат взривоопасна концентрация	Съответства

ИЗВОД: Елементите, характеризиращи ПБ на отоплителните и вентилационни инсталации в складовете съответстват на нормативните актове.

5. ОБОБЩЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: „ТЕРМИНАЛ ЗА БАЗОВИ МАСЛА" към „Поддържане чистотата на морските води", АД, Южна промишлена зона, гр. Варна **съответства** на изискванията за пожарна безопасност.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра по един за заинтересованото лице и за съответния орган за ПБЗН.

ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРКАТА:

РЪКОВОДИТЕЛ:.....

ЧЛЕН: .....